

### **Beschlussvorlage**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>TOP</b>
Bau- und Wegeausschuss Schülldorf	13.02.2024	öffentlich	6.
Gemeindevertretung Schülldorf	05.03.2024	öffentlich	

---

#### **Beratung und Beschlussfassung über ggf. notwendige weitere Arbeiten an der Regenwasserentwässerung Ohe in Richtung Autobahn-Brücke**

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Bei der Kanal-Inspektion am 05.02.2024 durch ein ortsansässiges Unternehmen wurde der RW- Kanal gespült und mittels einer Kamera inspiziert. Dort wurden vereinzelt Wurzeln im Rohr festgestellt, welche aber nur eine Querschnitt Verringerung aufweist. Es liegt derzeit kein akuter Handlungsbedarf vor, weswegen es von der Verwaltung empfohlen wird, im Rhythmus von 2 Jahren die Leitung zu spülen und zu inspizieren.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Die benötigten Mittel sind im Haushalt 2026 bereitzustellen unter der PSK 03/54100.522100.

3. Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, derzeit keine weiteren Maßnahmen an der Regenwasserentwässerung vorzunehmen. Die Bürgermeisterin ermächtigt wird, bei Bedarf den Auftrag auf Grundlage der im Haushalt bereitgestellten Mittel zu erteilen.

Im Auftrage

gez.  
Christian Reese