

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss Schacht-Audorf	27.05.2025	öffentlich	6.
Gemeindevertretung Schacht-Audorf	26.06.2025	öffentlich	

Beratung und Beschlussfassung über die Erneuerung der Rührwerke auf der Kläranlage; hier: Eilentscheidung des Bürgermeisters nach § 50 Abs. 3 GO-SH

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Die Aufhängungen des Rührwerkes sind marode. Diese wurden in der Vergangenheit mehrfach geschweißt und sind mittlerweile sehr dünn. Durch die unrunder Rotationen ist es eine Frage der Zeit, wie lange sie der Belastung standhalten. Hinzu kommt der Kostenfaktor der Reparaturen. Zuletzt im Januar d.J. mit 2.147,44 Euro. Da die Gemeinde für die Abwasserentsorgung verantwortlich ist, wurde auf Anraten der Schleswig Abwasser zu neuen Halterungen geraten. Der Bürgermeister hat aufgrund der Eilbedürftigkeit der Maßnahmen, die Instandsetzung gem. § 2 der Hauptsatzung und § 4 der Haushaltssatzung 2025 bereits angeordnet.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 8.746,50 Euro pro Belebungsbecken. (2 Stück). Diese Gelder wurden im PSK 8/53800/5211000 „Abwasserbeseitigung, Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen“ bereitgestellt.

3. Beschlussvorschlag:

Als Bestätigung zur Eilentscheidung des Bürgermeisters wird beschlossen, 2 neue Aufhängungen für die Belebungsbecken der Kläranlage anzuschaffen.

Im Auftrage

gez.
Andrea Stolley

gesehen:

gez.
Bürgermeister